

2023년도 4분기 예비비 사용내역 보고

「서울특별시 결산서 등의 제출 및 예비비 지출 승인에 관한 조례」 제3조 (예비비 지출 보고 및 승인) 제3항에 따라 물순환안전국 소관 2023년도 4분기 예비비 사용 내역을 보고 드림

☐ **예비비 사용 내역 : 1건, 4백만원(공기업하수도사업특별회계)**

○ 사용 내역

(단위 : 백만원)

사업명	예산과목					예산액	증감액		변경후 예산액	사용 일자
	정책	단위	세부	목	세목		감	증		
예비비	사업예산	예비비	예비비	예비비	일반예비비	4	△ 4		0	'23. 9. 22.
과태료납부	행정운영 경비	기본경비	기본경비	일반운영비	공공운영비	8		4	12	'23. 10. 4.

○ 예비비 사용 사유

과태료 납부

- (측정기기 관리미흡) 과징금 부과처분 취소 행정소송(서울시 승소, '23. 5. 12.) 판결문 (사건일 방류유량계 고장 확인 명시) 관련하여 지도점검(한강유역청 → 서남물재생센터) 결과 방류 유량계 2018년 교정검사 미 실시 등 측정기기 관리 미흡한 사실이 확인되어 과태료 납부함